

番号	実施年月	件名	修繕内容	金額（円）
1	令和3年3月	アルテピア外灯修理	L E D外灯 2 灯の修理	418,000
2	令和3年3月	安来市総合文化ホールエネルギー棟用プレホール漏水修繕	エネルギー棟用のプレホール（2ヶ所）の漏水修繕	462,000
3	令和3年6月	舞台機構設備バッテリー交換修繕	大ホール及び小ホールの舞台機構設備用バッテリーの交換修繕	653,400
4	令和3年7月	シャッター用非常電源蓄電池交換修繕	シャッター用の非常電源蓄電池の交換修繕	583,000
5	令和3年9月	非常用発電設備蓄電池交換修繕	非常用発電設備の蓄電池の交換修繕	401,500
6	令和3年11月	密閉式膨張タンクブラダゴム交換修繕	バイオマスボイラーの密閉式膨張タンクブラダゴムの交換修繕	792,000
7	令和3年12月	非常放送設備・自動火災報知設備蓄電池交換修繕	非常用放送設備及び自動火災報知設備の蓄電池交換修繕	704,000
8	令和4年1月	中央監視機器バッテリー交換修繕	中央監視機器の計画的なバッテリー交換修繕	319,000
9	令和4年2月	舞台照明設備修繕	調光操作卓、照明用直流電源装置等の蓄電池交換修繕	2,200,000
10	令和4年3月	非常灯・誘導灯蓄電池取替修繕	非常灯及び誘導灯の蓄電池交換修繕	3,212,000
11	令和4年3月	安来市総合文化ホールインターロッキング修繕	インターロッキング修繕	408,100
12	令和4年11月	通気管ドルゴ通気弁取付修繕	屋上の通気管ドルゴ通気弁の取付修繕	610,500
13	令和4年12月	ドレン配管トラップ装置取替修繕	空調に係るドレン配管トラップ装置の取替修繕	533,500
14	令和5年2月	舞台照明設備修繕	大ホール及び小ホールの調光器盤、移動型調光器の交換修繕	3,740,000
15	令和5年3月	インターロッキング外修繕	おもいやり駐車場のインターロッキング及び舗装修繕	682,000
16	令和5年3月	バイオマスボイラー 横引き煙道本体更新修繕	水漏れが発生していた、バイオマスボイラー横引き煙道の更新修繕	3,586,000
17	令和5年3月	非常用発電設備整備修繕	非常用発電設備の定期交換部品の交換と整備修繕	685,300

18	令和5年3月	小ホール屋上室内タラップ安全対策修繕	小ホール屋上室内タラップの背かご取付等の安全対策修繕	363,000
19	令和5年3月	小ホール屋上室内転落防止柵取付修繕	小ホール屋上室内に転落防止柵を取り付ける安全対策修繕	407,000
20	令和5年3月	大ホール屋上タラップ安全対策修繕	大ホール屋上タラップに背かごを取付ける等の安全対策修繕	396,000
21	令和5年3月	大ホール屋上排煙機屋根カバー取付修繕	大ホール屋上の排煙機に屋根カバーを取り付けることで防水・防雪対策の修繕	440,000
22	令和5年3月	2Fキュービクル転落防止柵取付修繕	2Fキュービクルに転落防止柵を取り付ける安全対策修繕	357,500
23	令和5年3月	バイオマスボイラー バッテリー及び切出コンベアモータ交換修繕	バイオマスボイラー用バッテリーの計画的な交換及び切出コンベアモータの交換修繕	649,000
24	令和5年3月	大ホールアンカー設置修繕	大ホール屋上タラップに背かご取付の安全対策を行うためのアンカー設置修繕	270,600
25	令和5年3月	小ホール他アンカー設置修繕	小ホール屋上室内タラップ用背かご取付等の安全対策を行うためのアンカー設置修繕	388,300
26	令和5年3月	1階床タイル他修繕	1階床タイルの取替、目地補修、土間コーキング等の修繕	302,500
27	令和5年3月	駐車場アスファルトクラック修繕	駐車場アスファルト等200mのクラック修繕	300,300
28	令和5年3月	エネルギー棟屋上モジュールチラー操作盤等さび止め塗装修繕	エネルギー棟屋上モジュールチラー操作盤等のさび止め塗装修繕	370,700
29	令和5年11月	駐車場LED外灯取替修繕	駐車場LED外灯の取替修繕	1,705,000
30	令和6年3月	安来市総合文化ホール定期点検指摘事項修繕	コンクリート舗装面各所ひび割れ等の修繕	825,000
31	令和6年3月	安来市総合文化ホールLED照明取替修繕	1階トイレ周辺のLED照明取り替え	1,210,000
32	令和6年3月	安来市総合文化ホール重量扉修繕	重量扉の丁番取り替え、調整	572,000
33	令和6年11月	安来市総合文化ホール バイオマスボイラ補給水・冷却水配管修繕	ボイラ配管内の錆を解消・防止するため、補給水と冷却水の配管を分離する更新修繕	6,270,000
34	令和6年12月	安来市総合文化ホール 冷却塔修繕	冷却塔ファン軸受取替等修繕	2,178,000
35	令和6年12月	安来市総合文化ホール 中央監視機器修繕	中央監視機器UPSバッテリー交換修繕	2,860,000

36	令和7年1月	安来市総合文化ホール 舞台機構設備UPS交換修繕	舞台機構設備の無停電電源装置（UPS）交換	983,400
37	令和7年2月	安来市総合文化ホールモニタースピーカー取替修繕	小ホールモニタースピーカー取り替え	840,400
38	令和7年3月	安来市総合文化ホール高圧電灯盤NO1・MCCB盤マルチメーター取替修繕	高圧電灯盤およびMCCB盤のマルチメーター取替	418,000