

[法第8条の3第2項]

令和8年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

作成日：令和8年7月31日
施設名：安来市伯太一般廃棄物最終処分場

対象期間：令和8年7月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
埋立物	16,145 (kg)
下水路土砂	190 (kg)
その他ビン	0 (kg)
破碎残渣	0 (kg)
覆土	3,500 (kg)
その他()	
その他()	
その他()	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	放流水	上流	下流
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別紙(水質検査結果 有害物質)のとおり		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
採取場所	放流槽	基準値	地下水(上流)	地下水(下流)
採取日	令和8年7月1日		令和8年7月1日	令和8年7月1日
検査結果が得られた日	令和8年7月14日		令和8年7月14日	令和8年7月14日
塩化物イオン濃度			13 mg/l	12 mg/l
電気伝導率			7.4 mS/m	6.1 mS/m
水素イオン濃度(pH)	8.0	5.8以上8.6以下		
生物化学的酸素要求量	1.6 mg/l	60mg/l 以下		
化学的酸素要求量	1.1 mg/l	90mg/l 以下		
浮遊物質質量	定量下限値未満	60mg/l 以下		
窒素含有量	1.60 mg/l	120(日間平均60)mg/l 以下		
異状の有無			有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた日付とその内容			令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	令和8年7月27日	令和8年7月27日	令和8年7月27日	令和8年7月27日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日