

[法第8条の3第2項]

令和8年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

作成日：令和8年6月30日  
施設名：安来市クリーンセンター穂日島

対象期間：令和8年6月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種 類    | 数 量 (単 位) |
|--------|-----------|
| 埋立物    | 0 (kg)    |
| 不燃物    | 0 (kg)    |
| 下水路土砂  | 0 (kg)    |
| し尿灰    | 0 (kg)    |
| 覆土     | 0 (kg)    |
| その他( ) |           |
| その他( ) |           |
| その他( ) |           |

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                  | 放 流 水     |                     | 地 下 水 等    |            |
|------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 採取場所             | 放流槽       | 基準値                 | 地下水 (No.1) | 地下水 (No.2) |
| 採取日              | 令和8年6月2日  |                     | 令和8年6月2日   | 令和8年6月2日   |
| 検査結果が得られた日       | 令和8年6月17日 |                     | 令和8年6月17日  | 令和8年6月17日  |
| 塩化物イオン濃度         |           |                     | 730 mg/l   | 2700 mg/l  |
| 電気伝導率            |           |                     | 270 mS/m   | 770 mS/m   |
| 水素イオン濃度 (pH)     | 7.9       | 5.8以上8.6以下          |            |            |
| 生物化学的酸素要求量       | 1.5 mg/l  | 60mg/l 以下           |            |            |
| 化学的酸素要求量         | 2.7 mg/l  | 90mg/l 以下           |            |            |
| 浮遊物質量            | 定量下限値未満   | 60mg/l 以下           |            |            |
| 窒素含有量            | 0.6 mg/l  | 120 (日間平均60)mg/l 以下 |            |            |
| 異状の有無            |           |                     | 有 ・ (無)    | 有 ・ (無)    |
| 必要な措置を講じた日付とその内容 |           |                     | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   |
|                  |           |                     |            |            |

水質検査 (有害物質) の実施状況と措置 (年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                   | 放 流 水               | 地 下 水 等  |          |
|-------------------|---------------------|----------|----------|
| 採取場所              | 放流水                 | 上 流      | 下 流      |
| 採取年月日             | 令和 年 月 日            | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日        | 令和 年 月 日            | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 水質検査結果            | 別紙(水質検査結果 有害物質)のとおり |          |          |
| 異状の有無             |                     | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                     | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
|                   |                     |          |          |

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                       | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理設備   |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日                 | 令和8年6月29日 | 令和8年6月29日 | 令和8年6月29日 | 令和8年6月29日 |
| 異状の有無                 | 有 ・ (無)   | 有 ・ (無)   | 有 ・ (無)   | 有 ・ (無)   |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容 | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |
|                       |           |           |           |           |