[法第8条の3第2項]

令和8年度　一般廃棄物処理施設維持管理記録簿［最終処分場］

作成日：令和8年9月30日
施設名：安来市クリーンセンター穂日島

対象期間　：　令和　8　年　9　月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量［規則第4条の5の2第4号イ］

種　　類	数　量　（単　位）
埋立物	0　(kg)
不燃物	0　(kg)
下水路土砂	0　(kg)
し尿灰	0　(kg)
覆土	0　(kg)
その他（　　）	
その他（　　）	
その他（　　）	

水質検査の実施状況と措置（月1回測定）［規則第4条の5の2第4号ニ及びホ］

	放　流　水		地　下　水　等	
採取場所	放流槽	基準値	地下水（№1）	地下水（№2）
採取日	令和8年9月7日		令和8年9月7日	令和8年9月7日
検査結果が得られた日	令和8年9月28日		令和8年9月28日	令和8年9月28日
塩化物イオン濃度			180　mg/l	2200　mg/l
電気伝導率			150　mS/m	660　mS/m
水素イオン濃度（pH）	8.1	5.8以上8.6以下		
生物化学的酸素要求量	0.9　mg/l	60mg/l 以下		
化学的酸素要求量	4.1　mg/l	90mg/l 以下		
浮遊物質量	1	60mg/l 以下		
窒素含有量	1.8　mg/l	120（日間平均60）mg/l 以下		
異状の有無			有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた日付とその内容			令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査（有害物質）の実施状況と措置（年1回測定）［規則第4条の5の2第4号ニ及びホ］

	放　流　水	地　下　水　等	
採取場所	放流水	上流	下流
採取年月日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
検査結果が得られた日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
水質検査結果	別紙(水質検査結果　有害物質)のとおり		
異状の有無		有　・　無	有　・　無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検［規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ］

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点　検　日	令和8年9月30日	令和8年9月30日	令和8年9月30日	令和8年9月30日
異状の有無	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)	有　・　(無)
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日