

[法第8条の3第2項]

平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

作成日：平成29年5月24日
施設名：安来市広瀬一般廃棄物最終処分場

対象期間：平成29年 4 月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
埋立物	18,100 (kg)
不燃物	0 (kg)
下水路土砂	33,820 (kg)
し尿灰	0 (kg)
覆土	0 (kg)
その他()	
その他()	
その他()	

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	放流槽	基準値	地下水(上流)	地下水(下流)
採取日	平成29年4月20日			平成29年4月20日
検査結果が得られた日	平成29年4月28日		平成29年4月28日	平成29年4月28日
塩化物イオン濃度			12 mg/l	16 mg/l
電気伝導率			9.3 mS/m	18 mS/m
水素イオン濃度(pH)	8.4	5.8以上8.6以下		
生物化学的酸素要求量	1.1 mg/l	60mg/l 以下		
化学的酸素要求量	2.4 mg/l	90mg/l 以下		
浮遊物質量	定量下限値未満	60mg/l 以下		
窒素含有量	3.7 mg/l	120(日間平均60)mg/l 以下		
異状の有無			有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた日付とその内容			平成 年 月 日	平成 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
採取年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
検査結果が得られた日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日
水質検査結果			
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容		平成 年 月 日	平成 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点 検 日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
	平成29年4月30日	平成29年4月30日	平成29年4月30日	平成29年4月30日
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日