

[法第8条の3第2項]

# 令和3年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

作成日: 令和4年1月12日  
施設名: 安来市伯太一般廃棄物最終処分場

対象期間 : 令和 3年 12 月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)	
埋立物	29,480	(kg)
不燃物	0	(kg)
下水路土砂	0	(kg)
し尿灰	0	(kg)
覆土	0	(kg)
その他( )		
その他( )		
その他( )		

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水		地 下 水 等	
	放流槽	基準値	地下水(上流)	地下水(下流)
採取日	令和3年12月2日		基準値	令和3年12月2日
検査結果が得られた日	令和3年12月15日	令和3年12月15日		令和3年12月15日
塩化物イオン濃度		13 mg/l		11 mg/l
電気伝導率			7.0 mS/m	8.1 mS/m
水素イオン濃度(pH)	8.1	5.8以上8.6以下		
生物学的酸素要求量	1.5 mg/l	60mg/l 以下		
化学的酸素要求量	1.5 mg/l	90mg/l 以下		
浮遊物質量	定量下限値未満	60mg/l 以下		
窒素含有量	0.43 mg/l	120(日間平均60)mg/l 以下		
異状の有無			有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた日付とその内容			令和 年 月 日	令和 年 月 日

1

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

採取場所	放 流 水	地 下 水 等	
	放流水	上流	下流
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別紙(水質検査結果 有害物質)のとおり		
異状の有無		有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

点 検 日	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
	令和3年12月27日	令和3年12月27日	令和3年12月27日	令和3年12月27日
異状の有無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無	有・ <input type="radio"/> 無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日