

[法第8条の3第2項]

令和6年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

作成日: 令和7年3月24日
施設名: 安来市クリーンセンター穂日島

対象期間 : 令和 7年 2 月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
埋立物	0 (kg)
不燃物	0 (kg)
下水路土砂	0 (kg)
し尿灰	0 (kg)
覆土	0 (kg)
その他()	
その他()	
その他()	

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水		地 下 水 等	
採取場所	放流槽	基準値	地下水(No.1)	地下水(No.2)
採取日	令和7年2月13日		令和7年2月13日	令和7年2月13日
検査結果が得られた日	令和7年2月27日		令和7年2月27日	令和7年2月27日
塩化物イオン濃度			360 mg/l	2100 mg/l
電気伝導率			150 mS/m	640 mS/m
水素イオン濃度(pH)	8.0	5.8以上8.6以下		
生物化学的酸素要求量	1.1 mg/l	60mg/l 以下		
化学的酸素要求量	5.2 mg/l	90mg/l 以下		
浮遊物質量	2.0 mg/l	60mg/l 以下		
窒素含有量	0.8 mg/l	120(日間平均60)mg/l 以下		
異状の有無			有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた日 付とその内容			令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	放流水	上流	下流
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別紙(水質検査結果 有害物質)のとおり		
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月 日とその内容		令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点 検 日	令和7年2月28日	令和7年2月28日	令和7年2月28日	令和7年2月28日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年 月日及び当該措置の内 容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日