

[法第8条の3第2項]

令和6年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 [最終処分場]

作成日：令和6年9月20日
施設名：安来市クリーンセンター穂日島

対象期間：令和6年8月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
埋立物	0 (kg)
不燃物	0 (kg)
下水路土砂	0 (kg)
し尿灰	0 (kg)
覆土	0 (kg)
その他()	
その他()	
その他()	

水質検査の実施状況と措置 (月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	放流槽	地下水(No.1) 地下水(No.2)
採取日	令和6年8月1日	令和6年8月1日 令和6年8月1日
検査結果が得られた日	令和6年8月22日	令和6年8月22日 令和6年8月22日
塩化物イオン濃度		270 mg/l 240 mg/l
電気伝導率		130 mS/m 110 mS/m
水素イオン濃度(pH)	7.4	5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/l	60mg/l 以下
化学的酸素要求量	9.0 mg/l	90mg/l 以下
浮遊物質質量	定量下限値未満	60mg/l 以下
窒素含有量	1.0 mg/l	120(日間平均60)mg/l 以下
異状の有無		有 ・ (無) 有 ・ (無)
必要な措置を講じた日付とその内容		令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等
採取場所	放流水	上流 下流
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日 令和 年 月 日
水質検査結果	別紙(水質検査結果 有害物質)のとおり	
異状の有無		有 ・ 無 有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和 年 月 日 令和 年 月 日

施設の点検 [規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点 検 日	令和6年8月30日	令和6年8月30日	令和6年8月30日	令和6年8月30日
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日