

通学路危険箇所対策一覧表

学校名： 島田小学校

No.	道路種別	路線名	住所・箇所名	通学路の状況・危険内容	協議・対策内容		対応状況（対策時期）	合同点検	備考
						実施者			
1	市道	和田南線	安来市黒井田町（和田南入口）	児童が通学に使うバス停までの道路に横断歩道がなく、危険である。横断歩道の設置をお願いしたい。	交通量を確認して検討する。（警）バス利用児童数、乗り場を確認して検討する。（地）	警、地	バス停南側の四つ角交差点で、南北方向の横断歩道は将来的には設置予定あり。（警）乗降場所の変更等での対応は難しいが、学校側と協議をし、登下校時の保護者の見守りや島田小児童に交通指導（バスの安全教室）の実施等を検討している。（地）	◆	・バス停南側の四つ角交差点で、南北方向の横断歩道は将来的には設置予定あり。（警） ・同じく東西方向は、設置基準を満たさない。道路横断を伴わない場所への乗降場所の変更等も検討された。（地）
2	市道	須崎細井線	安来市穂日島町（須崎）	横断歩道、停止線、歩道と車道の境界線、菱形等の路面標示が消えたり、消えかかったりしており、危険である。路面標識の引き直しをお願いしたい。	上申中。	警	補修済み。		
3	国道	9号	安来市門生街（上り門生バス停東側）	国道9号線上り門生バス停東側に分離帯のある通学路を整備		国	応急対応（ポストコーン設置）については、R5年度に実施予定。	◆	（追加分） ・優先度を測りつつ、事業化に向けて検討する。（国） ・ポストコーンによる応急対応を検討する。（国）
4									
5									