

安来市指定給水装置工事事業者 様

安来市上下水道部水道工務課

## メーターボックス選定基準について

平素は安来市水道事業にご協力をいただきありがとうございます。

近年、メーターボックスの設置に際して給水装置の維持管理上不適切なメーターボックスが設置されるケースがあります。このたび、新規に設置するメーターボックス選定基準につきまして、原則下記のとおりといたしますのでよろしくお願いいたします。

### ボックス選定基準

- メーカーの指定及びボックス蓋カラーの指定はありません。
- 蓋の取り外しが容易に可能であること。
- 底板があること。
- 泥止めがあること。
- 後にボックスのかさ上げ調整が可能な製品であること。
- 原則、下記のとおり口径別の作業必要寸法 (L1)以上のボックスを設置してください。(例外は別途協議)  
※ただし、大き過ぎるボックスの設置は、設置場所の確保が困難な場合があること、設置者の費用負担が多くなること、寒冷地では給水管凍結の恐れがあることを十分配慮してください。

メーター		作業必要寸法 L1(mm)	作業必要寸法 D1(mm)
φ 13mm	ショート (広瀬・伯太地区)	250mm以上	160mm以上
φ 13mm	ロング (安来地区)	300mm以上	170mm以上
φ 20mm		350mm以上	200mm以上
φ 25mm		440mm以上	200mm以上



- 鋳鉄製蓋タイプ、耐寒型タイプ、φ 30～φ 100を設置の際には給水セクションと十分協議すること。

上記選定基準によらない場合、又は不明な点がございましたら、お問い合わせください