

# 浄水水質検査結果書

検 第 2604642 号

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 9月 10日	採 取 日 時	平成 26年 9月 10日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	29.0 ℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	28.0 ℃	26.5 ℃	28.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	10.5 mg/L	10.6 mg/L	16.2 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.4 mg/L
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2	7.1	7.5
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	95 μS/cm	91 μS/cm	130 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年 9月10日 ~ 平成26年 9月16日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：高木 繁		

平成 26年 9月 16日

# 水質検査結果書

検 第 2604643 号1

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依頼年月日	平成 26年 9月 10日	気温	29.0 °C	水温	23.0 °C
採水日時	平成 26年 9月 10日	天候	当日 晴	前日	晴
採水地点	安来市上水道 宮内水源地取水ポンプ (原水)				
採水者	勝部	検査物種別	水道水		
検査目的	クリプトスポリジウム指標菌検査				
検査項目	水質基準	検査結果			
大腸菌 (最確数)		1 MPN/100mL 未満			
嫌気性芽胞菌		陰性			
- 以下余白 -					
判定					
検査期日	平成26年 9月10日 ~ 平成26年 9月12日	検査項目数	2		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社				
検査責任者	細菌検査：高木 繁				

平成 26年 9月 12日

# 水質検査結果書

検 第 2604643 号2

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依頼年月日	平成 26年 9月 10日	気温	29.0 °C	水温	16.5 °C
採水日時	平成 26年 9月 10日	天候	当日 晴	前日 晴	
採水地点	安来市上水道 矢田水源地浅井戸 (原水)				
採水者	勝部	検査物種別	水道水		
検査目的	クリプトスポリジウム指標菌検査				
検査項目	水質基準	検査結果			
大腸菌 (最確数)		1 MPN/100mL 未満			
嫌気性芽胞菌		陰性			
- 以下余白 -					
判定					
検査期日	平成26年 9月10日 ~ 平成26年 9月12日	検査項目数	2		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社				
検査責任者	細菌検査：高木 繁				

平成 26年 9月 12日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2604828 号1

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 9月 17日	採 取 日 時	平成 26年 9月 17日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	25.0 ℃

施 設 名	布部簡易水道	比田簡易水道	山佐簡易水道
採 取 場 所	市原集会所	田中ポンプ所	下山佐公民館
水 温	26.0 ℃	21.0 ℃	24.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.2 mg/L	8.9 mg/L	10.6 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.0	6.8	7.1
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.8 度
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	85 μS/cm	97 μS/cm	81 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年 9月17日 ~ 平成26年 9月19日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：高木 繁		

平成 26年 9月 22日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2604828 号2

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 9月 17日	採 取 日 時	平成 26年 9月 17日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	25.0 ℃

施 設 名	西谷簡易水道	奥田原簡易水道	須谷飲料水供給施設
採 取 場 所	西谷浄水場	新田公会堂	須谷浄水場
水 温	24.0 ℃	23.0 ℃	24.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	8.6 mg/L	10.5 mg/L	9.6 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.3 mg/L 未満
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.5	7.1	6.6
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	111 μS/cm	74 μS/cm	95 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年 9月17日 ~ 平成26年 9月19日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：高木 繁		

平成 26年 9月 22日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2604828 号3

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 9月 17日	採 取 日 時	平成 26年 9月 17日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	25.0 ℃

施 設 名	宇波簡易水道		
採 取 場 所	大原ポンプ所		
水 温	26.0 ℃		
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL		
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.3 mg/L		
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満		
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.7		
*味 ( 異常でないこと)	異常なし		
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満		
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満		
導電率	69 $\mu$ S/cm		
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年 9月17日 ~ 平成26年 9月19日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：高木 繁	

平成 26年 9月 22日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2604829 号

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 9月 17日	採 取 日 時	平成 26年 9月 17日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	25.0 ℃

施 設 名	上水道		
採 取 場 所	下石原公会堂		
水 温	26.5 ℃		
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL		
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性		
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.9 mg/L		
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満		
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.4		
*味 ( 異常でないこと)	異常なし		
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし		
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満		
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満		
導電率	120 μS/cm		
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年 9月17日 ~ 平成26年 9月19日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：高木 繁	

平成 26年 9月 22日

# 水質検査結果書

検 第 2604830 号

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依頼年月日	平成 26年 9月 17日	気温	25.0 °C	水温	18.5 °C
採水日時	平成 26年 9月 17日 9時 40分	天候	当日 曇	前日	晴
採水地点	上水道 川平取水井（原水）				
採水者	勝部	検査物種別	水道水		
検査目的	クリプトスポリジウム指標菌検査				
検査項目	水質基準	検査結果			
大腸菌（最確数）		1 MPN/100mL 未満			
嫌気性芽胞菌		陰性			
- 以下余白 -					
判定					
検査期日	平成26年 9月17日 ～ 平成26年 9月20日	検査項目数	2		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社				
検査責任者	細菌検査：高木 繁				

平成 26年 9月 22日











# 浄水水質検査結果書

検 第 2605084 号1

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 10月 1日	採 取 日 時	平成 26年 10月 1日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	—	気 温	23.0 ℃

施 設 名	伯太簡易水道 (原代系)	伯太簡易水道 (下十年畑系)	上十年畑簡易水道
採 取 場 所	与一畑集会所	わたなべ牧場	上十年畑集会所
水 温	23.0 ℃	24.0 ℃	21.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.2 mg/L	10.3 mg/L	8.0 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.5 mg/L
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.1	7.1	7.2
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	1.0 度
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	128 $\mu$ S/cm	82 $\mu$ S/cm	70 $\mu$ S/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年10月 1日 ~ 平成26年10月 3日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：高木 繁	

平成 26年 10月 6日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2605084 号2

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 10月 1日	採 取 日 時	平成 26年 10月 1日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	—	気 温	23.0 ℃

施 設 名	伯太簡易水道	須山飲料水供給施設	久根簡易給水施設
採 取 場 所	福富老人集会所	桑名達雄 宅	安達賀夫 宅
水 温	21.0 ℃	20.0 ℃	22.0 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	10.3 mg/L	12.3 mg/L	8.6 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	7.2	7.0	6.9
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度	0.5 度	1.7 度
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	83 μS/cm	112 μS/cm	69 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年10月 1日 ~ 平成26年10月 3日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：高木 繁		

平成 26年 10月 6日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2605084 号3

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 10月 1日	採 取 日 時	平成 26年 10月 1日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	—	気 温	23.0 ℃

施 設 名	清水搔簡易給水施設	大郷飲料水供給施設	草野飲料水供給施設
採 取 場 所	新田悠介 宅	芦村砂子 宅	足立幸子 宅
水 温	25.0 ℃	20.0 ℃	18.5 ℃
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	11.5 mg/L	9.2 mg/L	8.3 mg/L
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.7 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	6.8	8.0	6.9
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
*色度 ( 5 度 以下)	1.3 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
導電率	98 μS/cm	200 μS/cm	111 μS/cm
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年10月 1日 ~ 平成26年10月 3日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一 細菌検査：高木 繁		

平成 26年 10月 6日

# 浄水水質検査結果書

検 第 2605084 号4

〒 692-0002  
安来市上坂田町 5 5 1

安来市長 近藤 宏樹 様

依 頼 年 月 日	平成 26年 10月 1日	採 取 日 時	平成 26年 10月 1日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者	—	気 温	23.0 ℃

施 設 名	大谷飲料水供給施設	小竹簡易水道 (新配水系)	
採 取 場 所	篠田清子 宅	石原工業	
水 温	18.5 ℃	23.0 ℃	
検査項目(水質基準)			
*一般細菌 ( 100 個/mL 以下)	0 個/mL	0 個/mL	
*大腸菌 ( 検出されないこと)	陰性	陰性	
*塩化物イオン ( 200 mg/L 以下)	9.1 mg/L	12.0 mg/L	
*有機物(全有機炭素(TOC)の量) ( 3 mg/L 以下)	0.3 mg/L 未満	0.6 mg/L	
*pH値 ( 5.8 ~ 8.6)	8.5	7.3	
*味 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
*臭気 ( 異常でないこと)	異常なし	異常なし	
*色度 ( 5 度 以下)	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
*濁度 ( 2 度 以下)	0.1 度 未満	0.1 度 未満	
導電率	173 μS/cm	82 μS/cm	
- 以下余白 -			
検 査 期 日	平成26年10月 1日 ~ 平成26年10月 3日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	理化学検査：古田 耕一	細菌検査：高木 繁	

平成 26年 10月 6日













