

浄水水質検査結果書

検 第 A1903210 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 近藤 宏樹 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依頼年月日	令和1年7月10日	採水日	令和1年7月10日
検査目的	基本項目検査(毎月)定期	天候	当日 晴 前日 雨
採水者	秦	気温	27.0℃

施設名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採取場所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水温	27.0℃	27.0℃	26.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:30	10:00	09:15
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	15.2mg/L	16.4mg/L	17.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8~8.6)	7.1	7.0	7.3
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	119 μS/cm	117 μS/cm	132 μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月12日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和1年7月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
 公益財団法人 島根県環境保健公社
 理事長 森本 紀彦
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A1903212 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里580

安来市長 近藤 宏樹 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	令 和 1 年 7 月 10 日	採 水 日	令 和 1 年 7 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	勝部	気 温	27.0℃

施 設 名	伯太簡易水道 (原代系)	伯太簡易水道 (下十年畑系)	伯太簡易水道
採 取 場 所	与一畑集会所	わたなべ牧場	須山ポンプ所
水 温	24.0℃	20.0℃	23.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:20	12:00	09:30
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.1mg/L	10.6mg/L	10.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.2	7.0	7.1
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	127 μ S/cm	87 μ S/cm	87 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和1年7月10日 ~ 令和1年7月12日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和1年7月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森 本 紀 彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A1903212 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 近藤 宏樹

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	令和 1 年 7 月 10 日	採 水 日	令和 1 年 7 月 10 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	勝部	気 温	27.0℃

施 設 名	大郷飲料水供給施設	草野飲料水供給施設	小竹簡易水道 (新水源)
採 取 場 所	芦村砂子 宅	足立幸子 宅	石原工業
水 温	22.0℃	20.0℃	20.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:00	10:20	09:50
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	10.0mg/L	8.8mg/L	12.2mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	1.0mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	8.1	7.0	7.3
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	212 μ S/cm	117 μ S/cm	84 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和 1 年 7 月 10 日 ~ 令和 1 年 7 月 12 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和1年7月12日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森 本 紀 彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A1903385 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 近藤 宏樹

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依頼年月日	令和1年7月17日	採水日	令和1年7月17日
検査目的	基本項目検査(毎月)定期	天候	当日 晴 前日 晴
採水者	北川、柴田	気温	—

施設名	山佐簡易水道	奥田原簡易水道	宇波簡易水道
採取場所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水温	26.0℃	23.0℃	25.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:25	09:55	10:50
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	11.1mg/L	11.5mg/L	11.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.7mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8~8.6)	7.0	7.1	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	※ 微芳香臭	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.8度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	79 μS/cm	70 μS/cm	68 μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目のうち※印の項目は水質基準に不適合です。		
検査期日	令和1年7月17日 ~ 令和1年7月19日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者: 倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和1年7月19日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森本 紀彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



