

浄水水質検査結果書

検 第 A2000466 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里580

安来市長 近藤 宏樹

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	令 和 2 年 4 月 15 日	採 水 日	令 和 2 年 4 月 15 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 — 前日 —
採 水 者	山岡、越野	気 温	—

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	13.5℃	13.0℃	13.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:30	10:50	09:35
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.4mg/L	10.8mg/L	11.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	6.9	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.7度	0.6度
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	88 μ S/cm	75 μ S/cm	84 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和2年4月15日 ~ 令和2年4月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和2年4月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
 公益財団法人 島根県環境保健公社
 理事長 森 本 紀 彦
 〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2000467 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里580

安来市長 近藤 宏樹 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	令 和 2 年 4 月 15 日	採 水 日	令 和 2 年 4 月 15 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	—	気 温	18.0℃

施 設 名	伯太簡易水道 (原代系)	伯太簡易水道 (下十年畑系)	伯太簡易水道
採 取 場 所	与一畑集会所	わたなべ牧場	須山ポンプ所
水 温	14.0℃	10.0℃	13.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻			
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.3mg/L	9.6mg/L	9.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L	0.4mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.1	7.1	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	121 μS/cm	76 μS/cm	77 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和2年4月15日 ~ 令和2年4月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和2年4月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森本 紀彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2000467 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 近藤 宏樹

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	令 和 2 年 4 月 15 日	採 水 日	令 和 2 年 4 月 15 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	—	気 温	18.0℃

施 設 名	大郷飲料水供給施設	草野飲料水供給施設	小竹簡易水道(新水源)
採 取 場 所	芦村砂子 宅	足立幸子 宅	石原工業
水 温	9.5℃	11.0℃	12.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻			
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	9.5mg/L	8.6mg/L	11.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.8mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	8.0	7.1	8.0
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	205 μ S/cm	116 μ S/cm	87 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和2年4月15日 ~ 令和2年4月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和2年4月17日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森 本 紀 彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2000690 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里580

安来市長 近藤 宏樹 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依 頼 年 月 日	令 和 2 年 4 月 22 日	採 水 日	令 和 2 年 4 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	17.0℃

施 設 名	上水道	布部簡易水道	比田簡易水道
採 取 場 所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水 温	14.0℃	17.0℃	13.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:40	10:50	09:35
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	13.9mg/L	12.7mg/L	10.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.5mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.5	6.9	7.0
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	116 μ S/cm	72 μ S/cm	82 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 2 年 4 月 22 日 ~ 令 和 2 年 4 月 24 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和2年4月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森 本 紀 彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2000690 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里580

安来市長 近藤 宏樹

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 2 年 4 月 22 日	採 水 日	令 和 2 年 4 月 22 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	勝部	気 温	17.0℃

施 設 名	山佐簡易水道	奥田原簡易水道	宇波簡易水道
採 取 場 所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水 温	14.0℃	11.0℃	14.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:25	09:45	09:00
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.1mg/L	10.8mg/L	12.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.8	7.0	6.7
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	71 μS/cm	60 μS/cm	62 μS/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和2年4月22日 ~ 令和2年4月24日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：倉橋 裕子		

* : 水道GLP認定項目外

令和2年4月24日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 森 本 紀 彦
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

