水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 28.0℃
採水日時	令和7年8月20日 10時15分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道　宮内水源地送水ポンプ		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	基準項目検査(浄水) 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下
ｐＨ値		7.2	5.8 ～ 8.6
－ 以下余白 －			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

備考	

令和7年8月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 23.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時10分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道　矢田水源地送水ポンプ		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	基準項目検査(浄水) 成分検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下
ｐＨ値		7.9	5.8 ～ 8.6
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	
備考	

令和7年8月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 30.0℃
採水日時	令和7年8月20日 11時20分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道　吉佐町管末		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.002	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	14.1	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.8	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.07	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.009	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	109	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.009	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.030	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.010	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 30.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時50分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道　荒島町管末		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	14.6	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.8	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	0.06未満	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.004	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.06	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	104	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.007	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	★ 0.019	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.007	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 31.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時25分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	安来市上水道　伏見管末		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.005	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	20.9	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.3	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.09	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.003	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.17	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	171	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.008	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.022	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	★ 0.006	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月6日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 30.5℃
採水日時	令和7年8月6日　10時15分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴／雨
採水地点	旧伯太簡易水道（原代系）　与一畑集会所		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.003	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	13.0	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.0	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.28	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.06	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	125	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.006	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	★ 0.013	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月６日 ～ 令和７年８月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月13日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月6日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 30.5℃
採水日時	令和7年8月6日 9時55分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴／雨
採水地点	旧伯太簡易水道（下十年畑系） 下十年畑管末		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	12.5	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.0	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.23	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.6	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.005	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.15	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	100	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.007	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	★ 0.020	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.007	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月６日 ～ 令和７年８月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月13日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月6日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 28.5℃
採水日時	令和7年8月6日 9時40分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴／雨
採水地点	旧大郷飲料水供給施設 大郷管末		
採水者		検査物種別	飲供
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.005	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	▲ 0.004	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	9.8	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	▲ 74.2	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	▲ 140	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.9	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.11	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.07	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	207	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.005	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	★ 0.013	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月６日 ～ 令和７年８月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月13日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月6日	採取時の温度	[気温] 32.0℃ [水温] 29.0℃
採水日時	令和7年8月6日 9時00分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴／雨
採水地点	旧草野飲料水供給施設 草野管末		
採水者		検査物種別	飲供
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.002	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	8.9	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.9	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.07	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.11	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	96	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.003	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.007	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月６日 ～ 令和７年８月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月13日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月6日		採取時の温度	[気温] 32.0℃	[水温] 29.0℃
採水日時	令和7年8月6日　9時20分		天候	[当日] 晴	[前日] 晴／雨
採水地点	旧小竹簡易水道（新水源）　小竹管末				
採水者			検査物種別	簡水	
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	16	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	▲ 0.18	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	11.9	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.7	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.5	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.22	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	▲ 0.025	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.12	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	85	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.003	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.038	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	▲ 0.015	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.010	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月６日 ～ 令和７年８月13日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和7年8月13日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 31.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時12分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	上水道　下石原公会堂		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.002	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	12.8	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐH値		6.6	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.10	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.24	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	112	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.003	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.006	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 32.0℃
採水日時	令和7年8月20日 10時50分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	布部簡易水道　須谷ポンプ所		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	11.1	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	1.0	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.9	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.45	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	▲ 0.018	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.05	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	82	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.004	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.031	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月26日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 29.0℃
採水日時	令和7年8月20日 10時15分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	比田簡易水道　西谷浄水場		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	10.3	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.37	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.007	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.32	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	96	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.006	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.021	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.008	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 30.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時24分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	山佐簡易水道　下山佐公民館		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	11.9	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／L	0.8	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.0	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.23	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.7	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.011	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.07	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	78	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.005	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.025	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	▲ 0.007	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月26日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 27.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時47分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	奥田原簡易水道 新田公会堂		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	11.5	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.8	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.0	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.60	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	▲ 0.015	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.46	
ジクロロ酢酸	mg／L	★ 0.004	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	69	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.004	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.028	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	★ 0.006	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和7年8月20日	採取時の温度	[気温] 31.0℃ [水温] 31.0℃
採水日時	令和7年8月20日 9時00分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	宇波簡易水道　大原ポンプ所		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	12.3	200 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.29	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.011	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.16	
ジクロロ酢酸	mg／L	★ 0.004	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	69	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.006	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.026	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和７年８月20日 ～ 令和７年８月25日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外
令和7年8月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印