浄水水質検査結果書

検 第 A2605971 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月14日	採水日	令和8年10月14日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日 曇 前日 晴
採水者		気温	23.0℃

施設名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採取場所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水温	22.0℃	20.0℃	21.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	10:30	10:10	09:30
一般細菌 (100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg／L 以下)	12.0mg／L	12.2mg／L	20.2mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg／L 以下)	0.6mg／L	0.6mg／L	0.4mg／L
ｐＨ値 (5.8 ～ 8.6)	6.9	6.9	7.3
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	105μS/cm	104μS/cm	169μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月14日 ～ 令和8年10月16日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月16日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月14日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 19.0℃
採水日時	令和8年10月14日 11時00分	天候	[当日] 曇 [前日] 晴
採水地点	上水道　宮内水源地取水ポンプ(原水)		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	1	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	84	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	1.3	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.55	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	121	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.022	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.10	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	10.7	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	10.9	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	28.2	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月14日 ～ 令和8年10月20日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月14日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 13.0℃
採水日時	令和8年10月14日 9時10分	天候	[当日] 曇 [前日] 晴
採水地点	上水道　矢田水源地浅井戸(原水)		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	147	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.7	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.02未満	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	241	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.075	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	34.1	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.013	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	27.6	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	34.4	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月14日 ～ 令和8年10月20日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606155 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和 8 年 10 月 21 日	採水日	令和 8 年 10 月 21 日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　雨　前日　曇
採水者		気温	—

施設名	旧伯太簡易水道（原代系）	旧伯太簡易水道（下十年畑系）	旧大郷飲料水供給施設
採取場所	与一畑集会所	下十年畑管末	大郷管末
水温	17.0℃	18.5℃	18.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	08:55	09:15	09:35
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	11.9mg／L	11.1mg／L	9.0mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L未満	0.4mg／L	0.3mg／L未満
pH値 (　5.8 ～ 8.6)	7.1	6.9	8.1
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.9度	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	146μS/cm	98μS/cm	216μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月21日　～　令和8年10月23日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606155 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採水日	令和8年10月21日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　雨　前日　曇
採水者		気温	—

施設名	旧草野飲料水供給施設	旧小竹簡易水道（新水源）	
採取場所	草野管末	小竹管末	
水温	17.0℃	17.5℃	
検査項目(水質基準)＼採水時刻	10:00	10:15	
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	1個／mL	
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	8.7mg／L	11.7mg／L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L未満	0.6mg／L	
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	6.9	7.4	
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	110μS/cm	89μS/cm	
－ 以下余白 －			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月21日　～　令和8年10月23日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日		採取時の温度	[気温] —	[水温] 20.0℃
採水日時	令和8年10月21日	12時40分	天候	[当日] 雨	[前日] 晴
採水地点	旧伯太簡易水道　原代浄水場(原水)				
採水者			検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	2	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	94	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.4	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.42	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	134	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.007	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.006	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	13.3	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	10.5	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	31.0	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年10月21日 ～ 令和８年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] — [水温] 15.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時50分	天候	[当日] 雨 [前日] 晴
採水地点	旧伯太簡易水道 下十年畑浄水場(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	74	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.6	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.7	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.35	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	94	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.9	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	10.8	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	20.8	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] — [水温] 16.0℃
採水日時	令和8年10月21日 9時40分	天候	[当日] 雨 [前日] 晴
採水地点	旧大郷飲料水供給施設　大郷浄水場(原水)		
採水者		検査物種別	飲供
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	137	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.005	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐH値		7.7	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.02未満	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.15	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	205	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	15.2	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.006	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.9	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	76.0	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] — [水温] 13.0℃
採水日時	令和8年10月21日　12時05分	天候	[当日] 雨 [前日] 晴
採水地点	旧草野飲料水供給施設　草野第1,2取水場(原水)		
採水者		検査物種別	飲供
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	84	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	1.20	10 mg／L 以下	濁度	度	0.3	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	111	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.6	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.6	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	31.5	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年10月21日 ～ 令和８年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] — [水温] 16.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時10分	天候	[当日] 雨 [前日] 晴
採水地点	旧小竹簡易水道(新水源) 小竹浄水場(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 180	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	59	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.9	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		7.1	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	4.0	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.43	10 mg／L 以下	濁度	度	0.5	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	74	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 10	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.3	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	9.0	200 mg／L 以下				
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	13.9	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] — [水温] 15.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時55分	天候	[当日] 雨 [前日] 晴
採水地点	旧伯太簡易水道　下十年畑浄水場(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	
備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] — [水温] 16.0℃
採水日時	令和8年10月21日　10時13分	天候	[当日] 雨 [前日] 晴
採水地点	旧小竹簡易水道(新水源)　小竹浄水場(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	
備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606156 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採水日	令和8年10月21日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　雨　前日　曇
採水者		気温	21.0℃

施設名	上水道	布部簡易水道	比田簡易水道
採取場所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水温	23.0℃	21.0℃	20.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:00	12:05	10:20
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	13.1mg／L	11.7mg／L	9.9mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L	0.5mg／L	0.4mg／L
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	6.6	7.1	6.9
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	131μS/cm	92μS/cm	98μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月21日　～　令和8年10月23日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606156 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採水日	令和8年10月21日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日 雨 前日 曇
採水者		気温	21.0℃

施設名	山佐簡易水道	奥田原簡易水道	宇波簡易水道
採取場所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水温	22.0℃	20.0℃	22.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:39	10:12	09:00
一般細菌 (100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg／L 以下)	11.7mg／L	11.8mg／L	13.0mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg／L 以下)	0.5mg／L	0.4mg／L	0.3mg／L
ｐＨ値 (5.8 ～ 8.6)	7.1	7.2	6.9
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	83μS/cm	73μS/cm	75μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月23日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 19.0℃
採水日時	令和8年10月21日 9時14分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	上水道　川平取水井(原水)		
採水者		検査物種別	上水道
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	86	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.3	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.31	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	127	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	12.7	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.010	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	12.8	200 mg／L 以下				
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	28.4	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年10月21日 ～ 令和８年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 哉
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 18.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時00分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧布部簡易水道　布部着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 230	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	62	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000003	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	1.2	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐH値		6.7	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		※ 微藻臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	※ 9.0	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.26	10 mg／L 以下	濁度	度	※ 3.3	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	78	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 24	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.006	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.04	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.25	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.4	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	※ 0.065	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.8	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	14.6	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.5℃
採水日時	令和8年10月21日 11時10分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧山佐簡易水道　山佐着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	43	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	55	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.7	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐH値		6.7	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	2.7	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.26	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	78	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 23	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	- 以下余白 -			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.3	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	11.0	200 mg／L 以下				
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	12.3	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年10月21日 ～ 令和８年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA － GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 16.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時30分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧奥田原簡易水道　奥田原着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	76	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	49	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.8	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.9	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	4.3	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.15	10 mg／L 以下	濁度	度	0.4	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	58	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.04	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.8	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.2	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	7.5	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.0℃
採水日時	令和8年10月21日 9時15分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧宇波簡易水道　宇波着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 210	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	55	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.9	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	※ 5.6	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.18	10 mg／L 以下	濁度	度	0.5	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	62	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 8	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.08	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.4	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.006	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	9.3	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	7.9	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA － GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時45分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧比田簡易水道 西比田第1取水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	57	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	72	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.6	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	1.7	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.42	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	94	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 12	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.2	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	9.2	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	20.8	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.0℃
採水日時	令和8年10月21日 11時20分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧比田簡易水道 西比田第2取水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	78	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		5.9	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.77	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	101	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.2	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.4	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	21.3	300 mg／L 以下				

検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月27日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年10月27日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 19.0℃
採水日時	令和8年10月21日　9時14分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	上水道　川平取水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	
備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 18.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時00分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧布部簡易水道　布部着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和８年10月21日 ～ 令和８年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.5℃
採水日時	令和8年10月21日 11時10分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧山佐簡易水道 山佐着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 16.0℃
採水日時	令和8年10月21日 10時30分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧奥田原簡易水道 奥田原着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.0℃
採水日時	令和8年10月21日 9時15分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧宇波簡易水道　宇波着水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	

備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

依頼年月日	令和8年10月21日	採取時の温度	[気温] 21.0℃ [水温] 17.0℃
採水日時	令和8年10月21日　11時00分	天候	[当日] 雨 [前日] 曇
採水地点	旧比田簡易水道　西比田第1取水井(原水)		
採水者		検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和8年10月21日 ～ 令和8年10月26日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	
備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年10月26日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印