浄水水質検査結果書

検 第 A2604993 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月9日	採水日	令和8年9月9日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　雨　前日　雨
採水者		気温	24.0℃

施設名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採取場所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水温	28.0℃	26.0℃	28.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	11:30	10:40	10:10
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	13.7mg／L	12.9mg／L	18.8mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.7mg／L	0.7mg／L	0.5mg／L
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	7.0	6.9	7.3
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.6度	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	124μS/cm	113μS/cm	166μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年9月9日 ～ 令和8年9月11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者			

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年9月11日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2604994 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和８年９月９日	採水日	令和８年９月９日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　雨　前日　雨
採水者		気温	26.0℃

施設名	旧伯太簡易水道（原代系）	旧伯太簡易水道（下十年畑系）	旧大郷飲料水供給施設
採取場所	与一畑集会所	下十年畑管末	大郷管末
水温	17.0℃	17.5℃	14.5℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:25	09:30	11:20
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	13.8mg／L	11.0mg／L	8.8mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L未満	0.6mg／L	0.3mg／L未満
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	7.0	7.0	8.0
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	165μS/cm	99μS/cm	205μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和８年９月９日 ～ 令和８年９月11日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者			

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年9月11日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2604994 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和８年９月９日	採水日	令和８年９月９日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　雨　前日　雨
採水者		気温	26.0℃

施設名	旧草野飲料水供給施設	旧小竹簡易水道（新水源）	
採取場所	草野管末	小竹管末	
水温	14.0℃	16.0℃	
検査項目(水質基準)＼採水時刻	11:00	10:20	
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	8.8mg／L	11.4mg／L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L未満	1.1mg／L	
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	6.9	7.5	
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	1.8度	
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.3度	
*導電率	104μS/cm	87μS/cm	
－ 以下余白 －			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月９日 ～ 令和８年９月11日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年9月11日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2605161 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依　頼　年　月　日	令 和 8 年 9 月 16 日	採　水　日	令 和 8 年 9 月 16 日
検　査　目　的	基本項目検査(毎月) 定期	天　候	当日　晴　前日　曇
採　水　者		気　温	26.0℃

施　設　名	上水道	布部簡易水道	比田簡易水道
採　取　場　所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水　温	26.0℃	29.0℃	24.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:30	09:34	10:58
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	13.2mg／L	11.7mg／L	9.9mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.4mg／L	0.8mg／L	0.6mg／L
ｐＨ値 (　5.8 ～ 8.6)	6.6	7.2	6.8
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.6度
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	131μS/cm	96μS/cm	99μS/cm
－ 以下余白 －			

判　定	上記検査項目については、水質基準に適合
検　査　期　日	令 和 8 年 9 月 16 日　～　令 和 8 年 9 月 18 日
検　査　方　法	厚生労働省告示第261号による
検　査　責　任　者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年9月18日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2605161 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里５８０

安来市長　田中 武夫　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月16日	採水日	令和8年9月16日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　曇
採水者		気温	26.0℃

施設名	山佐簡易水道	奥田原簡易水道	宇波簡易水道
採取場所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水温	25.5℃	23.0℃	24.5℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:55	10:20	10:04
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	10.9mg／L	12.7mg／L	12.4mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.9mg／L	0.7mg／L	0.6mg／L
ｐＨ値 (　5.8 ～ 8.6)	6.9	7.1	6.9
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	1.3度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	84μS/cm	76μS/cm	75μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年9月16日 ～ 令和8年9月18日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年9月18日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 司
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印