

採水日		2022/6/15	2022/6/15	2022/6/8	2022/6/15	2022/6/8	2022/6/8	2022/6/15	2022/6/8	2022/6/15	2022/6/8	2022/6/8	2022/6/15	2022/6/8	2022/6/8
施設名		上水道	旧山佐簡易水道	<small>旧山佐簡易水道（原代系）</small>	旧奥田原簡易水道	<small>旧山佐簡易水道（下十年継系）</small>	安来市上水道	旧比田簡易水道	安来市上水道	旧布部簡易水道	安来市上水道	<small>旧小竹簡易水道（新水源）</small>	旧宇波簡易水道	<small>旧草野飲料水供給施設</small>	<small>旧大郷飲料水供給施設</small>
採水場所		下石原公会堂	下山佐公民館	与一畑集会所	新田公会堂	下十年畑管末	吉佐町管末	西谷浄水場	荒島町管末	須谷ポンプ所	伏見管末	小竹管末	大原ポンプ所	草野管末	大郷管末
分析項目	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
塩化物イオン	200 mg/L 以下	13.3	11.7	12.2	10.8	11.8	15.6	10.7	14.8	12.2	16.9	12.2	11.6	8.9	9.9
一般細菌	100 個/mL 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
pH値	5.8 ~ 8.6	6.5	7	7	7.1	7	7.2	6.9	7.1	7.2	7.4	7.2	6.8	6.9	8
濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
導電率		114	82	113	70	91	113	103	105	89	129	82	69	93	204
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3 未満	0.8	0.3 未満	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満