

浄水水質検査結果書

検 第 A2207701 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 4 年 12 月 14 日	採 水 日	令 和 4 年 12 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雪 前日 曇
採 水 者		気 温	2.0℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	14.0℃	11.0℃	12.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:10	10:35	09:30
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	2個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	13.7mg/L	14.1mg/L	18.8mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.0	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	108 μ S/cm	103 μ S/cm	141 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 4 年 12 月 14 日 ~ 令 和 4 年 12 月 16 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和4年12月16日

浄水水質検査結果書

検 第 A2207702 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 4 年 12 月 14 日	採 水 日	令 和 4 年 12 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇/雪 前日 曇
採 水 者		気 温	3.0℃

施 設 名	旧伯太簡易水道 (原代系)	旧伯太簡易水道 (下十年畑系)	旧大郷飲料水供給施設
採 取 場 所	与一畑集会所	下十年畑管末	大郷管末
水 温	11.0℃	9.0℃	8.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:30	10:15	10:00
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.5mg/L	11.1mg/L	9.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L	0.3mg/L 未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.1	7.7
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	117 μ S/cm	92 μ S/cm	204 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 4 年 12 月 14 日 ~ 令 和 4 年 12 月 16 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和4年12月16日

浄水水質検査結果書

検 第 A2207702 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 4 年 12 月 14 日	採 水 日	令 和 4 年 12 月 14 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇/雪 前日 曇
採 水 者		気 温	3.0℃

施 設 名	旧草野飲料水供給施設	旧小竹簡易水道 (新水源)	
採 取 場 所	草野管末	小竹管末	
水 温	10.0℃	9.0℃	
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:25	09:45	
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	8.6mg/L	12.3mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.5mg/L	
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.2	
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	105 μ S/cm	85 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和4年12月14日 ~ 令和4年12月16日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和4年12月16日

浄水水質検査結果書

検 第 A2207940 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 4 年 12 月 21 日	採 水 日	令 和 4 年 12 月 21 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者		気 温	—

施 設 名	上水道	旧布部簡易水道	旧比田簡易水道
採 取 場 所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水 温	9.0℃	12.0℃	4.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:20	10:25	09:50
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.6mg/L	11.3mg/L	10.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L	0.3mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.6	7.0	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	114 μ S/cm	89 μ S/cm	91 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和4年12月21日 ~ 令和4年12月23日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和4年12月23日

浄水水質検査結果書

検 第 A2207940 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0

安来市長 田中 武夫

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 4 年 12 月 21 日	採 水 日	令 和 4 年 12 月 21 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 曇 前日 曇
採 水 者		気 温	—

施 設 名	旧山佐簡易水道	旧奥田原簡易水道	旧宇波簡易水道
採 取 場 所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水 温	8.0℃	5.5℃	7.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:20	09:50	09:15
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	13.0mg/L	11.3mg/L	14.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.0	6.7
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.6度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	84 μ S/cm	71 μ S/cm	77 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和4年12月21日 ~ 令和4年12月23日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和4年12月23日