

浄水水質検査結果書

検 第 A2209837 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 3 月 8 日	採 水 日	令 和 5 年 3 月 8 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	17.0℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	13.0℃	11.0℃	12.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:30	09:45	09:20
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	14.5mg/L	14.9mg/L	17.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.9	6.9	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	95 μ S/cm	93 μ S/cm	125 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月10日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年3月10日

浄水水質検査結果書

検 第 A2209838 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 3 月 8 日	採 水 日	令 和 5 年 3 月 8 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	18.0℃

施 設 名	旧伯太簡易水道 (原代系)	旧伯太簡易水道 (下十年畑系)	旧大郷飲料水供給施設
採 取 場 所	与一畑集会所	下十年畑管末	大郷管末
水 温	10.0℃	6.0℃	6.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:00	10:15	10:35
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	13.0mg/L	12.6mg/L	9.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.0	7.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	117 μ S/cm	84 μ S/cm	195 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年3月8日 ~ 令和5年3月10日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年3月10日

浄水水質検査結果書

検 第 A2209838 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 3 月 8 日	採 水 日	令 和 5 年 3 月 8 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	18.0℃

施 設 名	旧小竹簡易水道 (新水源)		
採 取 場 所	小竹管末		
水 温	8.0℃		
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:50		
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	11.7mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L		
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0		
味 (異常でないこと)	異常なし		
臭気 (異常でないこと)	異常なし		
色度 (5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	77 μS/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 5 年 3 月 8 日 ~ 令 和 5 年 3 月 10 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年3月10日

浄水水質検査結果書

検 第 A2210189 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 3 月 20 日	採 水 日	令 和 5 年 3 月 20 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	19.0℃

施 設 名	旧草野飲料水供給施設		
採 取 場 所	草野管末		
水 温	11.0℃		
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:10		
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	9.2mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満		
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.7		
味 (異常でないこと)	異常なし		
臭気 (異常でないこと)	異常なし		
色度 (5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	93 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年3月20日 ~ 令和5年3月22日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年3月22日

浄水水質検査結果書

検 第 A2210100 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 3 月 15 日	採 水 日	令 和 5 年 3 月 15 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	—

施 設 名	上水道	旧布部簡易水道	旧比田簡易水道
採 取 場 所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水 温	13.0℃	10.0℃	10.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:10	09:25	09:50
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	15.4mg/L	12.5mg/L	10.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.5	6.9	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	116 μ S/cm	81 μ S/cm	87 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年3月15日 ~ 令和5年3月17日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年3月17日

浄水水質検査結果書

検 第 A2210100 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 3 月 15 日	採 水 日	令 和 5 年 3 月 15 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者		気 温	—

施 設 名	旧山佐簡易水道	旧奥田原簡易水道	旧宇波簡易水道
採 取 場 所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水 温	12.0℃	10.0℃	11.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:35	10:10	09:05
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.6mg/L	11.0mg/L	12.1mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.9	7.0	6.9
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	77 μ S/cm	65 μ S/cm	66 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 5 年 3 月 15 日 ~ 令 和 5 年 3 月 17 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年3月17日