

浄水水質検査結果書

検 第 A2300680 号

〒692-0207
安来市伯太町東母里580



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令和5年4月19日	採 水 日	令和5年4月19日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 雨
採 水 者		気 温	18.0℃

施 設 名	安来市上水道	安来市上水道	安来市上水道
採 取 場 所	吉佐町管末	荒島町管末	伏見管末
水 温	18.0℃	17.0℃	17.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:00	09:55	09:30
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	13.2mg/L	13.4mg/L	18.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.9	6.9	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	95 μ S/cm	90 μ S/cm	131 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年4月19日 ~ 令和5年4月21日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年4月21日

浄水水質検査結果書

検 第 A2300682 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

安来市長 田中 武夫 様

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 4 月 19 日	採 水 日	令 和 5 年 4 月 19 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 雨
採 水 者		気 温	17.0℃

施 設 名	旧伯太簡易水道 (原代系)	旧伯太簡易水道 (下十年畑系)	旧大郷飲料水供給施設
採 取 場 所	与一畑集会所	下十年畑管末	大郷管末
水 温	16.0℃	13.0℃	14.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:10	11:00	10:50
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.9mg/L	11.2mg/L	9.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.1	7.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	112 μ S/cm	85 μ S/cm	197 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年4月19日 ~ 令和5年4月21日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年4月21日

浄水水質検査結果書

検 第 A2300682 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫 様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 4 月 19 日	採 水 日	令 和 5 年 4 月 19 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 雨
採 水 者		気 温	17.0℃

施 設 名	旧草野飲料水供給施設	旧小竹簡易水道 (新水源)	
採 取 場 所	草野管末	小竹管末	
水 温	14.0℃	15.0℃	
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:40	10:00	
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	9.1mg/L	11.7mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.6mg/L	
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.9	7.2	
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	92 μ S/cm	79 μ S/cm	
- 以下余日 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年4月19日 ~ 令和5年4月21日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年4月21日

浄水水質検査結果書

検 第 A2300821 号 1

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

安来市長 田中 武夫 様

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 4 月 26 日	採 水 日	令 和 5 年 4 月 26 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月)定期	天 候	当日 雨 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	上水道	布部簡易水道	比田簡易水道
採 取 場 所	下石原公会堂	須谷ポンプ所	西谷浄水場
水 温	15.0℃	19.0℃	14.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:34	09:15	10:45
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	14.7mg/L	11.5mg/L	11.0mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L未満	0.5mg/L	0.6mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.5	7.0	6.9
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	115 μ S/cm	80 μ S/cm	92 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年4月26日 ~ 令和5年4月28日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年4月28日

浄水水質検査結果書

検 第 A2300821 号 2

〒692-0207
安来市伯太町東母里 5 8 0



安来市長 田中 武夫

様

JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 5 年 4 月 26 日	採 水 日	令 和 5 年 4 月 26 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 雨 前日 雨
採 水 者		気 温	—

施 設 名	山佐簡易水道	奥田原簡易水道	宇波簡易水道
採 取 場 所	下山佐公民館	新田公会堂	大原ポンプ所
水 温	11.0℃	14.0℃	15.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:06	09:40	10:00
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.7mg/L	11.1mg/L	12.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.6mg/L	0.5mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	7.1	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.6度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	78 μ S/cm	65 μ S/cm	66 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和5年4月26日 ~ 令和5年4月28日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者			

* : 水道GLP認定項目外

令和5年4月28日

