

(別紙)

補助対象ブロック塀等の点検表

補強コンクリートブロック塀の点検表（鉄筋が入っていない場合は組積造の塀の点検表を使用）

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上	はい	いいえ
	高さ2m以下で10cm以上	はい	いいえ
3 鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ
	壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている	はい	いいえ
4 控壁（高さが1.2mを超える塀の場合）	長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある	はい	いいえ
5 基礎（高さが1.2mを超える塀の場合）	丈が35cm以上で根入深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6 傾き、ひび割れ	全体的に傾いている（5度以上の傾き）、又は有害なひび割れがある	いいえ	はい
7 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
評価	7項目のうち1つでも不適合があれば、倒壊の危険性があります。		
補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	第2条第3号に規定する避難路に面したものの	はい	いいえ
高さ確認	0.8mを超えるもの	はい	いいえ
建築基準法確認（既存ブロック塀等）	建築基準法の規定に適合する（1から5の基準に適合する）又は既存不適格であるもの	はい	いいえ
建築基準法確認（新設する塀等）	建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する。	はい	いいえ
上記のとおり報告します。			
年 月 日			
報告者（建築士又はブロック塀診断士）			
住所			
氏名			
(記名押印又は署名)			

備考：報告者の資格が確認できる書類を添付すること。