

(別紙)

補助対象ブロック塀等の点検表

組積造の塀の点検表

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2 壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい	いいえ
3 控壁	長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある	はい	いいえ
4 基礎	根入深さが20cm以上ある	はい	いいえ
5 傾き、ひび割れ	全体的に傾いている(5度以上の傾き)、又は有害なひび割れがある	いいえ	はい
6 ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
評価	6項目のうち1つでも不適合があれば、倒壊の危険性があります。		
補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	第2条第3号に規定する避難路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.8mを超えるもの	はい	いいえ
建築基準法確認 (既存ブロック塀等)	建築基準法の規定に適合する(1から4の基準に適合する)又は既存不適格であるもの	はい	いいえ
建築基準法確認 (新設する塀等)	建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する。	はい	いいえ
上記のとおり報告します。			
年 月 日			
報告者(建築士又はブロック塀診断士)			
住所			
氏名			
(記名押印又は署名)			

備考：報告者の資格が確認できる書類を添付すること。