

請負工事契約および変更内容

課 名 水道工務課
 担当業務 計画

契 約 名	小竹浄水場膜モジュール更新工事		
施 行 場 所	安来市伯太町上小竹	概 要	UF膜モジュール 50㎡膜 2本
種別及び概要	種別 機械設備工事		
随意契約の理由	平成25年の豪雨災害により、原水の水質が悪化したことで、膜ろ過装置の膜モジュール透水性能が低下したため膜が破断した。このため、早急に膜モジュールを復旧する必要があることから、膜ろ過施設の設置・管理を行い、緊急修繕に対応できる当該業者に更新を依頼するもの。		
契約の相手方	所在地 名称 代表者	広島市東区二葉の里1-1-68 理水科学(株)広島支店 支店長 松田 学	
契 約 金 額	2,376,000円	着手 契約締結日の翌日	完成 平成27年1月30日

第	変更金額	変更前	変更後
1	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
2	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
3	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後

第	変更金額	変更前	変更後
4	変更理由		
回	工 期	変更前	変更後
		平成 年 月 日	平成 年 月 日